


Husets energianvändning



Energideklaration för Humblegatan 5 , Sundbyberg.

- Detta hus använder 174 kWh/m² och år, varav el 9 kWh/m².
Liknande hus 121–148 kWh/m² och år, nya hus 109 kWh/m².
Radonmätning är ej utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.

Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.

Se även: www.boverket.se/energideklaration

Energideklaration utförd 2009-12-10 av:

Eleonor Dahlström, Anticimex AB